

| Стандартный регламент проведения ТО системы «Домашний Родник» | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проводимые работы | Сроки проведения |
| <ul style="list-style-type: none"> • Выезд специалиста. | Еженедельно |
| <ul style="list-style-type: none"> • Забор воды. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Уборка, обработка шкафа. | Еженедельная дезинфекция шкафов и разливочных кранов |
| <ul style="list-style-type: none"> • Выезд специалиста на место для замены картриджей • Проверка и корректировка текущих настроек автоматического блока управления системой «ДР» • Проверка и корректировка частоты промывки фильтрующей среды | Ежемесячно |
| <ul style="list-style-type: none"> • Замена фильтрующих элементов • Замена фильтрующей засыпки • Промывка корпуса, дистрибьютора, переключателя потоков воды и фитингов • Заполнение новой «засыпкой» • Утилизация отработанной «засыпки» • Замена лампы UF (лампа обеззараживания) | Ежемесячно Один раз в год Один раз в год Один раз в год Один раз в год |

ВНИМАНИЕ

Каждые четыре дня происходит восстановление фильтрующих засыпок в автоматическом режиме, благодаря функции регенерации (все, что отфильтровывается на засыпке, удаляется в канализацию). Благодаря этой функции система обеспечивает на выходе стабильно высокое качество воды.

Частота и количество замены всех элементов может меняться в зависимости от качества исходной воды и её объёма. Главный критерий замены – качество воды в терминале!