

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 91/В от 15.03.2019**

1. Предприятие (заказчик): «Домашний родник»
2. Адрес заказчика: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9
3. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Акт (акт-заявка) отбора пробы: № 91 от 14.03.2019
5. Регистрационный номер пробы: № 91
6. Место отбора пробы: система «Домашний родник», проба воды после фильтра, шифр пробы № 1
7. Дата отбора пробы: 14.03.2019 Дата доставки пробы: 14.03.2019
8. Условия окружающей среды во время отбора проб: температура -7 °С, влажность 79 %, давление 744 мм рт. ст.
9. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
10. Дата проведения измерений: 14.03.2019
11. Условия проведения измерений: температура 23 °С, влажность 47 %, давление 744 мм рт. ст.

№ п/п	Определяемая характеристика	Методика измерений	Результат КХА	По-грешность	ПДК*	ПДК**
1	Жёсткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,44	± 0,07	7,0	7,0
2	Окисляемость перманганатная, мгО/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,95	± 0,19	5,0	3,0
3	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,05		0,3	0,3
4	Кальций, мг/дм <sup>3</sup>	ФР.1.31.2008.01738	4,4	± 0,4	-	130
5	Магний, мг/дм <sup>3</sup>		2,6	± 0,5	-	65
6	Общая минерализация, мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	325	± 29	1000	1000
7	Запах 20/60°С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0/0		2	0
8	Привкус 20/60°С, баллы		0/0		2	0
9	Цветность, град. цветн.	ГОСТ 31868-2012	менее 5		20	5

\* СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

\*\* СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

Ответственный за оформление протокола Т.Л. Недопекина Т.Л. Недопекина

Заведующий лабораторией В.А. Титова В.А. Титова

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен или тиражирован без разрешения научно-исследовательской экоаналитической лаборатории ВятГУ.

Количество страниц 1. Количество экземпляров 2.

окончание протокола \_\_\_\_\_

