ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научно-исследовательская экоаналитическая лаборатория
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 77/В А от 08.10.2020

1. Предприятие (заказчик): ООО «Эра Водолея»
2. Адрес заказчика: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9, каб. 1
3. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Акт (акт-заявка) отбора пробы: -
5. Регистрационный номер пробы: № 77/В А
6. Место отбора пробы: г. Киров, вода после системы «Домашний Родник»
7. Дата отбора пробы: 07.10.2020 Дата доставки пробы: 07.10.2020
8. Условия окружающей среды во время отбора проб: температура +9°С, влажность 79 %, давление 757 мм рт. ст.
9. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
10. Дата проведения измерений: 07.10.2020
11. Условия проведения измерений: температура 23 °С, влажность 46 %, давление 758 мм рт. ст.

№ п/п	Определяемая характеристика	Методика измерений	Результат КХА	Погрешность/ неопределенность	ПДК*	ПДК**
1	Жёсткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,18	± 0,05	7,0	7,0
2	Окисляемость перманганатная, мг О/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	1,2	± 0,2	5,0	3,0
3	Железо общее, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,05		0,3	0,3
4	Общая минерализация, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	224	± 20	1000	1000
5	Запах 20^{0}С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0		2	0
6	Привкус, баллы		0		2	0
7	Цветность, градусов цветности	ГОСТ 31868-2012	1,0	± 0,3	20	5
8	Кальций, мг/дм^3	ФР.1.31.2008.01738	2,00	± 0,20	-	130

* СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
** СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

Ответственный за оформление протокола _____ Т.Л. Недопекина

Заведующий лабораторией _____ В.А. Титова

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Проба отобрана заказчиком.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён или тиражирован без разрешения научно-исследовательской экоаналитической лаборатории ВятГУ.

Количество страниц 1. Количество экземпляров 2.

окончание протокола