ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научно-исследовательская экоаналитическая лаборатория
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
Аттестат аккредитации № RA.RU.518374, внесен в реестр 07.09.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 24/В от 19.03.2021

1. Предприятие (заказчик): ООО «Эра Водолея»
2. Адрес заказчика: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9, каб. 1
3. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Акт (акт-заявка) отбора пробы: № 24 от 19.03.2021
5. Регистрационный номер пробы: № 24
6. Место отбора пробы: г. Киров, мкр. «Зональный», вода после очистки системой «Домашний Родник»
7. Дата отбора пробы: 19.03.2021 Дата доставки пробы: 19.03.2021
8. Условия окружающей среды во время отбора проб: температура -1°С, влажность 73 %, давление 747 мм рт. ст.
9. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
10. Дата проведения измерений: 19.03.2021
11. Условия проведения измерений: температура 21-22 °С, влажность 43 %, давление 747 мм рт. ст.

№ п/п	Определяемая характеристика	Методика измерений	Результат КХА	Погрешность/ неопределенность	ПДК*
1	Жёсткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,13	± 0,05	7,0
2	Окисляемость перманганатная, мг О/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,67	± 0,13	5,0
3	Железо общее, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,09	± 0,02	0,3
4	Общая минерализация, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	328	± 30	1000
5	Запах 20^{0}С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0		2
6	Привкус, баллы		0		2
7	Цветность, град. цветности	ГОСТ 31868-2012	менее 5		20
8	Кальций, мг/дм^3	ФР.1.31.2008.01738	2,18	± 0,22	-

* СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Ответственный за оформление протокола _____ А.С. Клепцов

Заведующий лабораторией _____ В.А. Титова

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Проба отобрана заказчиком.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён или тиражирован без разрешения научно-исследовательской экоаналитической лаборатории ВятГУ.

Количество страниц 1. Количество экземпляров 2.

окончание протокола