ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научно-исследовательская экоаналитическая лаборатория
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
Аттестат аккредитации № RA.RU.518374, внесен в реестр 07.09.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 95/В от 22.05.2020

1. Предприятие (заказчик): ООО «Эра Водолея.Ру»
2. Адрес заказчика: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9, офис 3
3. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Акт (акт-заявка) отбора пробы: № 95 от 21.05.2020
5. Регистрационный номер пробы: № 95
6. Место отбора пробы: г. Киров, ул. Энтузиастов, д. 15/1, вода после системы «Домашний Родник»
7. Дата отбора пробы: 21.05.2020 Дата доставки пробы: 21.05.2020
8. Условия окружающей среды во время отбора проб: температура +6°С, влажность 89 %, давление 739 мм рт. ст.
9. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
10. Дата проведения измерений: 21.05.2020
11. Условия проведения измерений: температура 22-23 °С, влажность 45-46 %, давление 738-739 мм рт. ст.

№ п/п	Определяемая характеристика	Методика измерений	Результат КХА	Погрешность/неопределенность	ПДК*	ПДК**
1	Жёсткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,61	± 0,09	7,0	7,0
2	Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,31	± 0,06	5,0	3,0
3	Железо общее, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,05		0,3	0,3
4	Общая минерализация, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	120	± 11	1000	1000
5	Запах 20^{0}С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0		2	0
6	Привкус, баллы		0		2	0
7	Цветность, град. цветн.	ГОСТ 31868-2012	менее 5		20	5
8	Кальций, мг/дм^3	ФР.1.31.2008.01738	6,0	± 0,6	-	130

* СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
** СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

Ответственный за оформление протокола _____ Т.Л. Недопекина

Заведующий лабораторией _____ В.А. Титова

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Проба отобрана заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен или тиражирован без разрешения научно-исследовательской экоаналитической лаборатории ВятГУ.

Научно-исследовательская экоаналитическая лаборатория

Количество страниц 1. Количество экземпляров 2.

_____ окончание протокола _____